



Calle Zaragoza, 6-Bajo - 36203 Vigo - Telf.:902 365 194 / 986 402 729 - Movil: 609 549 761 - Fax: 986 408 009
www.laboratoriolocalidad.com

Telf 986680533 Fax 986680131

Movil

e-mail: administracion@campodegolfmeis.com



* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación ENAC



CAMPO PUBLICO DE MEIS,S.A.

SILVAN DE ARMENTEIRA

36192 MEIS

Pontevedra

CERTIFICADO DE ENSAYO Nº 110013275

IDENTIFICACIÓN: AGUA HOYO Nº- 13

REGISTRO Nº: 110003523

FECHA DE RECEPCION: 15/02/2011

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: TÉCNICO DEL CAMM

DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE

TIPO DE MATRIZ: AGUA NO TRATADA (AGUAS SUPERFICIALES (Ríos, lagos))

FECHA INICIO ANALISIS: 15/02/2011 FECHA TERMINACION ANALISIS: 11/03/2011

HOJA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRA: JPG/52677-4

FACTOR	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	LIMITE SUP (1)	LIMITE INF (1)	PNT/NORMA	METODO
ACU 040							
AG - AMONIO	< 0.10	mg/l	N.A.			MA030005	Espectrofotometría UV-Vis
AG - CONDUCTIVIDAD A 20° C	51.2	µS/cm	± 0,36			MA030016	Electrometría
AG - FOSFORO TOTAL	< 0.20	mg/l	N.A.			MA030028	Digestión/Espectrofotometría UV-Vis
AG - MAT.ORG. (MnO4) / Oxidabilidad.	*	1.26	mg/l			MA030036	Digestión/Valoración
AG - NITRATOS en NO3	*	4.5	mg/l			MA030039-A	Espectrofotometría UV-Vis
AG - pH		5.2	Ud. pH	± 0,12		MA030043	Electrometría
AG - PLAG. ORGANCLORADOS	*	< 0.5	µg/l			MA031125	C.G./ECD
AG - PLAG. ORGANFOSFORADOS	*	< 0.5	µg/l			MA031125	C.G./ECD
AG - SULFATOS	*	< 25.0	mg/l			MA030049	Espectrofotometría UV-Vis
AGM - COLIFORMES FECALIS F.M.		0	ufc/100 ml			MA030053-C	Filtración por membrana
AGM - COLIFORMES TOTALES	*	2.0x10E3	ufc/100 ml			MA030053-B	Filtración por membrana
AGM - ENTEROCOCOS FECALIS		0	ufc/100 ml			UNE-EN ISO 7899-2:2001	Filtración por membrana

QUEDA PROHIBIDO REPRODUCIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE INFORME DE ENSAYO SIN PERMISO EXPRESO DEL LABORATORIO EMISOR. EL PRESENTE INFORME ATAÑE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA DEPOSITADA EN NUESTRO LABORATORIO Y NO ES EXTRAPOLABLE A NINGUNA OTRA.

El laboratorio mantiene los registros de las condiciones ambientales en que se han realizado las medidas, así como la incertidumbre ligada a los métodos analíticos, a disposición de sus clientes

(4) LA TOMA DE MUESTRAS NO ESTÁ INCLUIDA EN EL ALCANCE DE ACREDITACIÓN

EXPRESIÓN DEL RESULTADO: LOS RESULTADOS DE RECuentos MICROBIOLÓGICOS ESTÁN EXPRESADOS EN FORMATO EXPONENCIAL (p.e. 2.5X10E2 = 2.5 X 100 = 250)

Fecha de Emisión:

11/07/2011

PAG. 1 DE 2

Director Técnico del Laboratorio

PELAYO MIGUEZ BAÑOS

Telf 986680533 **Fax** 986680131

Movil

e-mail: administracion@campodegolfmeis.com

CERTIFICADO DE ENSAYO Nº 110013275

IDENTIFICACIÓN: AGUA HOYO Nº- 13

REGISTRO Nº: **110003523**

FECHA DE RECEPCION: 15/02/2011

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: TÉCNICO DEL CAMM

TIPO DE MATRIZ: AGUA NO TRATADA (AGUAS SUPERFICIALES (Ríos, lagos))

FECHA INICIO ANALISIS: 15/02/2011 FECHA TERMINACION ANALISIS: 11/03/2011

HOJA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MUESTRA: JPG/52677-4

DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE

FACTOR	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	LIMITE SUP	⁽¹⁾ LIMITE INF	⁽¹⁾ PNT/NORMA	METODO
--------	-----------	----------	---------	------------	---------------------------	--------------------------	--------

(1) LIMITES ASIGNADOS A ESTA MATRIZ POR LA NORMA DE CALIDAD, ESPECIFICACION O LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

(NO ESTA BAJO ALCANCE ENAC):

QUEDA PROHIBIDO REPRODUCIR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE INFORME DE ENSAYO SIN PERMISO EXPRESO DEL LABORATORIO EMISOR. EL PRESENTE INFORME ATAÑE EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA DEPOSITADA EN NUESTRO LABORATORIO Y NO ES EXTRAPOLABLE A NINGUNA OTRA.

El laboratorio mantiene los registros de las condiciones ambientales en que se han realizado las medidas, así como la incertidumbre ligada a los métodos analíticos, a disposición de sus clientes

(4) LA TOMA DE MUESTRAS NO ESTÁ INCLUIDA EN EL ALCANCE DE ACREDITACIÓN

EXPRESIÓN DEL RESULTADO: LOS RESULTADOS DE RECuentos MICROBIOLÓGICOS ESTÁN EXPRESADOS EN FORMATO EXPONENCIAL (p.e. $2.5 \times 10^2 = 2.5 \times 100 = 250$)

Fecha de Emisión:

11/07/2011

PAG. 2 DE 2

Director Técnico del Laboratorio



PELAYO MIGUEZ BAÑOS